


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N°

6276

Matériels Réseaux
électriques

DA N° 010/25/DCD/DEMCI/DEMZN du
09/09/2025

Date d'ouverture : **Lundi 17 Novembre 2025 à 12:00**

(Signature) Objet : Appel d'offres

Description : Transformateur H59 400kVA, 15/0.4kV

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Transformateur abaisseur 400 KVA - 15KV/400V -±2.5%-50Hz-Dyn11 - huile minéral exempte du PCB - ERT - Norme NFC 52112-1 et CEI 76 - enroulement en cuivre, relais de protection DGPT - Refroidissement type ONAN - 04 galets de roulement orientables, bornes HT embrochables 250A/24KV	U		1

NB : - Livraison immédiate. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : Immédiat**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention <> Confidentiel et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements **Lundi 17 Novembre 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur** SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

<i>(Signature)</i> Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux	
Azza EL GHOTOB MOMA	
<i>(Signature)</i>	06 11 23