


**SOMELEC**

Date : 06-11-2025

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****6274****Matériels Réseaux  
électriques****DA N° 012/25/DCD/DEMCI/DEMZN du  
20/10/2025****Date d'ouverture : Lundi 17 Novembre 2025 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Transformateur abaisseur du type H61 160kVA 33/0.4kV**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Transformateur abaisseur du type H61, 160kVA, 33/0.4kV- ±2.5%- 50Hz- Dyn11 -huile minéral, refroidissement - enroulement en cuivre ONAN -Norme NFC 52112-1 et CEI 76	U		4
NB : - Livraison immédiate. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.				

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : Immédiat**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 17 Novembre 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)**

 **Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux** 

Azza EL GHOTOB MOMA