


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N°

5665

Matériels Réseaux
électriques

DA N° 01-02-DDC/DENN/25 du
25/02/2025

Date d'ouverture : **Jeudi 06 Mars 2025 à 12:00**

Objet : Appel d'offres

Description : Transformateurs MT/BT

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Transformateur MT/BT 800kVA -33 kV / B2 suivant les spécifications techniques ci-jointes.	U		1
2	Transformateur MT/BT 630kVA-33kV / B2 suivant les spécifications techniques ci-jointes.	U		1
3	Transformateur HTA/BT 630kVA-15kV / B2 suivant les spécifications techniques ci-jointes.	U		1

NB : - Voir les spécifications ci-jointes. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : Magasin général
- 4) **Délai de livraison :**
 - 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 06 Mars 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
 - 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
 - 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
 - 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
 - 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
 - 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)



Transformateur MT/BT, HTA/BT 33 kV – 15kV / B2 suivant la norme CEI 60 076

- **Puissance nominale :** 800 kVA/ 630 kVA
- **Tension primaire (MT) :** 33 kV / 15 kV
- **Tension secondaire (BT) :** 400 V
- **Type de connexion :** B2 Dyn 11 ERT (configuration étoile/triangle)
- **Équipé de bornes MT :** Embrochables suivant les normes en vigueur
- **Enroulement :** en cuivre (CU)
- **Traversées BT :** Suivant les normes en vigueur.
- **Protection :** Dispositif de protection DGPT2
- **Réglage de la tension MT :**
 - Le transformateur dispose d'un bouton réglable hors tension de 3 à 5 positions de +/- 2.5% pour ajuster la tension.
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Normes de conformité :**
 - Conforme à la norme CEI 60076, 60551, et 60726 ou à la norme NFC 52 100, 52 161 et 50 726.
- **Température de fonctionnement :** 50 °C