



SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



Nouakchott, le 14/03/25

A.....

نوакشوط في:

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition, des transformateurs du courant et fusible pour cellules 15kva, suivant la DA N° 336-07/C-ARAFAT/DP/2024 du 01/11/2024

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition, des transformateurs du courant et fusible pour cellules 15kva, (centrale Arafat 1)

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 2) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 3) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
 - a. CIF rendu Port Nouakchott, si vous êtes un fournisseur étranger
 - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 4) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 5) Mode de règlement : remise documentaire à vue ou Lettre de Crédit ;
- 6) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 7) Les deux offres **en deux copies** ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 336-07/C-ARAFAT/DP/2024 du 01/11/2024)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 25/03/2025 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresses suivante : somelec.dcamg@gmail.com. Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

AZZA EL GHOTOB MOMA



14
03
25

5410
SPT /Groupe-SOMELEC
DCPT/DP/DGET
CENTRALE ARAFAT 1
UR 30A

→ DST
P. Série de
necessaire
12
11
10

DAA
P. traité
86/21
in

Nouakchott, le 01/11/2024

SPÉCIFIQUE
10
11
12

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 336-07/C. ARAFAT/DP/2024

ENSEMBLE : LES CENTRALES : ARAFAT
SECTION : départ cellule 15 KVA

Item	Désignation	Quantité	Référence
01	Transformateur du courant type IR 5-228 IEC standard	06	U.i 17,5/38/95 Kv ITH : 20KA 2S 50KA, Kn 200-400/5A S1-S2 30VA, CL 0,5 IN crête Peak
02	Transformateur du courant 5-32H IEC standard	06	U.i 17,5/38/95 Kv ITH : 20KA 2S 50KA, Kn 200 - 400/5-5A S1-S2 5VA, CL 0,5 2S1-2S2 10VA, CL 10P10 IN crête Peak
03	Transformateur du courant type NKR24/2	06	I.Dyn 62,5KA ITH : 25KA S17,5/38/95Kv Kn 200/5 400/5 200/5 400/5 VA 30 30 30 -30 CL 10P10-10P10 0,5 0,5 EXT % 120 120 120 120 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3
4	Fusible pour cellule 15 KVA type : FT	12	Tnominale 24 KV ET courant Nominal 6,5A

Nombre item : 04

ADJOINT CHEF SERVICE PME

Moq Po

CHEF DEPARTEMENT GESTION DES ENERGIES THERMIQUES

Moq Po

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL

